

Bystrzyca Kłodzka, dnia 30.09.2019 r.

WI.271.2.2019

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do piłki koszykowej i piłki siatkowej) przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sempołowskiej 13".


W związku z otrzymaniem prośby o udzielenie wyjaśnień dot. w/w postępowania, Zamawiający – Gmina Bystrzyca Kłodzka udziela wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych:

Pytanie 1

W związku z odpowiedziami, których Zamawiający udzielił w dniu 25.09.2019 r., zwracamy się ponownie z prośbą o dopuszczenie nawierzchni na zgodność z normą PN EN 14877:2014. Zapis dokumentacji projektowej co do parametrów (minimalnych) wymaganych przez Zamawiającego odnosi się do nieistniejącej już od dwóch lat Aprobaty Technicznej. Odwołując się do tej Aprobaty, zamawiający wskazuje na konkretnego producenta. Zgodnie z odpowiedziami, jakich Zamawiający udzielił w dniu 25.09.2019 r. potencjalny Wykonawca ma zaoferować nawierzchnię na zgodność z normą PN EN 14877:2014 – takie nawierzchnie Zamawiający dopuszcza - ale jednocześnie ma ona spełniać minimalne wymagania przedstawione przez Zamawiającego, co się wyklucza, gdyż większość parametrów, które opisał Zamawiający są nienormatywne, nie mają odniesienia w w/w normie, tj. wytrzymałość na rozdzieranie, ścieralność Aparat Stuttgart, wygląd, przyrost masy, spadek wytrzymałości na rozciąganie, spadek wydłużenia przy zerwaniu i względnego po badaniu, przyczepność do podłoża i międzywarstwowa, współczynnik tarcia. Informujemy, że aktualnie jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania nawierzchni pu na terenie UE jest potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014 a określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni syntetycznych. W związku z powyższym, ponownie zwracamy się z prośbą o dopuszczenie nawierzchni zamawianego typu tj. typu natrysk, spełniających wymagania normy PN EN 14877.

Odpowiedź 1:

Zamawiający podtrzymuje wymagania projektowe dot. parametrów technicznych mających na celu określenie wymaganych standardów i utrzymania wysokiej jakości wykonania nawierzchni.

z up. Burmistrza

Tadeusz Zieliński
SEKRETARZ GMINY

Pismo sporządzili:
Dagmara Janiak
Adam Małek