

Bystrzyca Kłodzka, dnia 18.12.2020 r.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego pn.: "Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obrębie działek 417, 431, 432, 433/2, 433/3, obręb Centrum".

W związku z otrzymaniem prośby o udzielenie wyjaśnień dot. w/w postępowania, Zamawiający – Gmina Bystrzyca Kłodzka udziela wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych:

1. Czy Zamawiający jest w posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę?

Tak

2. Kto pokrywa opłatę za usunięte drzewa wg Decyzji Starostwa Kłodzkiego OŚR.613.333.2020.RL4? Czy nasadzenia drzew w ramach rekompensaty są w zakresie kontraktu?

Opłatę pokrywa Gmina. Kontrakt nie obejmuje nasadzeń drzew w ramach rekompensaty.

3. Wg projektu budowlanego rysunek 3Z nasadzenia i geokrata mają być również za ekranami akustycznymi. Czy tak to należy wykonać?

Zamawiający nie przewiduje nasadzeń i montażu geokrat za ekranami akustycznymi. Zamawiający wskaże w trakcie realizacji robót inne miejsce nasadzeń i montażu geokrat.

4. Czy posiadają Państwo zgodę na wejście na sąsiednie działki tj. 430/5 i 430/3?

Nie, uzgodnienie leży po stronie Wykonawcy.

5. Bardzo proszę o udostępnienie profilu podłużnego wykonania ściany oporowej pod ogrodzenie akustyczne.

Zamawiający nie dysponuje rysunkiem.

6. Bardzo proszę o udostępnienie rysunku 1.1K, do którego odnosi się opis projektu budowlano-wykonawczego 2.4. Projektowane ogrodzenie. Czy Zamawiający jest w posiadaniu rysunków technicznych przedstawiających wykonanie pali żelbetowych przy ogrodzeniu cmentarza.

Zamawiający w załączeniu zamieszcza rysunek (1.1.A), który przedstawia wykonanie pali żelbetowych przy ogrodzeniu cmentarza.

7. Czy zamawiający w przedmiarach uwzględnił wymianę wszystkich czapek muru na nowe?

Tak, powinny być wymienione wszystkie (przedmiar jest elementem pomocniczym).

8. Czy Zamawiający ujął w przedmiarach odtworzenie chodnika zgodnie z decyzją DSDiK?

Proszę podać zakres rzeczowy odtworzenia nawierzchni.

Przedmiar jest elementem pomocniczym. Chodnik należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
R. Surma
Renata Surma